

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дцкл.

Подп. и дата

ЭЗ-7010-7ЭА

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифтов с верхним машинным помещением, с комплектацией безредукторными лебедками.

Основные параметры лифта		Основные характеристики потребителей энергии			Основные данные для проектирования электроснабжения лифта.		Теплобыделение в машинном помещении, кВт	
		Электроприбор (каталожная мощность* двигателя)		Прочее электрооборудование (не включая освещение шахты)	Сеть~380 В ± 10%, 50 Гц			
		Мощность, кВт	Номинальный ток, А		Потребляемая мощность, кВт	Ток уставки расцепителя автоматического выключателя лифта, А		
400-450	1,0	3	11,2	1	4	16	0,7	
	1,6	4,7	14,8	1	5,7	25	1,1	
	2,0	5,7	14,3	1	6,7	25	0,9	
	2,5	6,9	16	1	7,9	25	1	
630	1,0	4,8	22,3	1	5,8	25	0,9	
	1,6	7,5	23	1	8,5	40	1,1	
	2,0	8,6	20	1	9,6	25	1,3	
	2,5	10,8	24	1	11,8	32	1,5	
1000	1,0	7,4	18,5	1	8,4	32	1,1	
	1,6	11,9	26,9	1	12,9	40	1,7	
	2,0	13,5	30,5	1	14,5	40	1,9	
	2,5	16,9	36	1	17,9	50	2,3	
1275	1,0	8,4	21,8	1	8,9	33	1,5	
	1,6	13,4	33,1	1	13,9	50	2,4	
	2,0	18,4	40	2	20,4	50	2,8	
	2,5	23	52	2	25	63	3,6	
1600	1,0	10,2	26,3	1	10,7	40	1,8	
	1,6	16,3	39,8	1	16,8	60	2,8	
	2,0	22,2	49	2	24,2	60	4,2	
	2,5	27,7	64	2	29,7	80	4,3	
2000	1,0	13,9	36,2	1	14,4	54	2,2	
	1,6	22,3	53,7	1	22,8	80	3,5	
	2,0	27,6	56	2	29,6	80	4,3	
	2,5	34,4	71	2	36,4	80	5,3	
2500	1,0	15,4	39,7	1	15,9	60	2,7	
	1,6	24,5	57,5	1	25	80	4,1	
	2,0	32,6	70	2	34,6	80	5	
	2,5	40,6	83	2	42,6	100	6,2	

* В номинальном режиме работы лифта используется не полностью.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дцкл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

A34-01.04-23

Лист 2