

[illegible]

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-10025EH (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость кабины лифта, м/с	2,5
Кабина, внутренние размеры, мм	1600х1400х2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Technical drawing of a rectangular frame structure. The frame is shown in cross-section with hatching. Key dimensions and labels include:

- Overall height: 1060
- Overall width: 1175
- Inner width: 930
- Inner height: 900
- Left side offset: 121
- Top side offset: 305
- Labels: P6, P7, P8, K, L, E, Ж.

Technical drawing of a U-shaped part. The drawing shows a cross-section of the part, which is U-shaped. The width of the base is dimensioned as 60. The height of the vertical walls is dimensioned as 60. The top surface is hatched, indicating it is a solid surface.

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P_1	4		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лонгителы
P_2	3		
P_3	4		
P_4	88	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P_5	74	На бугер противовеса	
P_6	25	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P_7	20		
P_8	7		
P_9	2	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_{10B}	5		Постоянные нагрузки
P_{10B}^*	9		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
$P_{10Г1}$	1		Постоянные нагрузки
$P_{10Г2}$	3		
$P_{10Г3}$	7		
$P_{10Г4}$	9		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
$P_{10Г1}^*$	2		
$P_{10Г2}^*$	5		
$P_{10Г3}^*$	12	Анкерные крепления рамы лебедки	
$P_{10Г4}^*$	17		