



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02478/26

Серия **RU** № **0599489**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108851, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, строение 2. Основной государственный регистрационный номер: 1025007512474. Телефон: +7 (495) 739-67-00. Адрес электронной почты: lift@shlz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». Место нахождения (адрес юридического лица): 108851, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, строение 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108851, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Первомайская, домовладение 6, строение 1.

ПРОДУКЦИЯ Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости глухие (без остекления) с теплоизоляцией створок, двустворчатые вертикально-раздвижные центрального открывания, модель SKG100.06.00.000 E130, шириной проема в свету от 500 мм до 1050 мм, высотой проема в свету от 600 до 1250 мм, толщина металла не менее 1,2 мм, толщиной изоляции не менее 18 мм, общей толщиной створок не менее 35 мм. Продукция изготовлена в соответствии с конструкторской документацией SKG100.06.00.000 E130 «Дверь шахты» от 31.01.2026 года. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-130/04-2026 от 21.04.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 05-ОС/13-03/26 от 16.03.2026 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Белов Максим Сергеевич, Анчуткина Марина Викторовна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости - E130. Условия хранения и транспортировки: в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -40°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Гарантийный срок эксплуатации дверей: 18 месяцев. Установленный срок службы дверей: 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции - 02.02.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.04.2026

ПО

21.04.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)



Грецкий Николай Михайлович (И.О.)

Михалева Анастасия Константиновна (Ф.И.О.)