

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00563/26

Серия **RU** № **0607397**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное Общество «Щербинский лифтостроительный завод», место нахождения: 108851, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, строение 2, адрес места осуществления деятельности: 108851, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, строение 2, ОГРН 1025007512474, Телефон: +7(495)739-67-02, Адрес электронной почты: lift@shlz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное Общество «Щербинский лифтостроительный завод», место нахождения: 108851, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, строение 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108851, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Щербинка, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, строение 2.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт лифтов противопожарные глухие распашные центрального открывания двустворчатые типа ДШ 0505П.06.00.000Д ЕІ30 (толщина полотна не менее 54 мм, габаритные размеры шириной проема в свету от 800 мм до 2400 мм, высотой проема в свету от 1400 мм до 2550 мм), изготовленные в соответствии с конструкторской документацией 0505П.06.00.000Д ЕІ30 «Дверь шахты».  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 3271/ТР от 27.02.2026, 3272/ТР от 27.02.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47,  
Акт о результатах анализа состояния производства № 2126/АСП от 04.02.2026 Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Торбин Алексей Викторович,  
Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – ЕІ30.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.03.2026 ПО 03.03.2031  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*О. Умрихина*  
(подпись)

*С. Чарушкин*  
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)