



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00412/25

Серия **RU** № **0564481**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Щербинский лифтостроительный завод», место нахождения: 108851, Россия, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, стр. 2, адрес места осуществления деятельности: 108851, Россия, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, стр. 2, ОГРН 1025007512474, Телефон: +7(495)739-67-02, Адрес электронной почты: lift@shlz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Щербинский лифтостроительный завод», место нахождения: 108851, Россия, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, стр. 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108851, Россия, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, стр. 2.

ПРОДУКЦИЯ Двери шахт лифтов противопожарные глухие распашные центрального открывания двустворчатые типа ДШ 0505П.06.00.000Б (толщина полотна не менее 55 мм, габаритные размеры шириной проема в свету от 800 мм до 1600 мм, высотой проема в свету от 1400 мм до 2550 мм), изготовленные в соответствии с конструкторской документацией 0505П.06.00.000Б «Дверь шахты».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2672/ТР от 20.02.2025 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1801/24 от 20.11.2024 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости - Е30.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.02.2025 **ПО** 23.02.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Чарушкин Степан Владимирович

(Ф.И.О.)